



Piano Sviluppo Coesione

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Settore di Intervento "05.02 - Risorse Idriche"

Delibera CIPE n. 55/2016 - Accordo di Programma "Per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato" del 28/11/2018

Titolo: Disinquinamento Fiume Pescara - Potenziamento del sistema depurativo Comune di Pescara - Nuovo Parco Depurativo

INTERVENTO N. 15 - Potenziamento soll. ISD e IS9 mediante fornitura di elettropompe e relativi quadri elettrici per incrementare la portata a 7.000 m³

CUP: D25G17000030006

Codice Sistema Informativo: DGSTA_22_0265

Costo totale Intervento: € 968.854,77

Costo ammesso FSC 2014/2020: € 775.083,82

Descrizione: Il presente intervento ha l'obiettivo di potenziare gli impianti di sollevamento ISD ed IS9, i quali costituiscono una stazione di sollevamento in cui confluiscono le portate idriche raccolte dalle reti fognarie di Pescara Nord e, in quota parte, quelle di Pescara Sud.

La portata di picco giornaliera Q_p in arrivo alla stazione ISD+IS9 è di circa 833 L/s. In caso di eventi meteorologici, essendo la rete fognante del comune di Pescara di tipo mista, è necessario garantire una portata almeno pari a $4 \cdot Q_m$, e quindi pari a 1392 L/s.